

Forskrift om påslepp av fetthaldig avløpsvann til offentlig og private avløpsnett/anlegg, for kommunane Kviteseid, Seljord, Vinje, Tokke og Fyresdal

Dato	07.12.2017
Ikrafttredelse	01.07.2018
Gjeld for	Kviteseid, Seljord, Vinje, Tokke og Fyresdal i Vest-Telemark

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyra med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf lov 13. mars 1981 nr. 6 om vem mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1 Formål

Fettutskillere tilknyttes avløpsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettene ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

§ 2 Krav om fettutskiller

Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsnett og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er:

- Bedrifter som produserer eller frembyr fettholdige næringsmidler (slakterier, meierier, bakerier, ferdigmatprodusenter/catering, stormarkeder med ferskvarerisk etc.)
- Spisesteder som restauranter, kafeer, gatekjøkken, kantiner etc.
- Institusjoner og lignende med kantine/kjøkken.

Ved enkeltvedtak kan kommunen kreve at også andre virksomheter som slipper avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l inn i offentlig avløpsnett må installere fettutskiller.

Kommunen kan dispensere fra krav om fettutskiller, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet fra virksomheten ikke overskrider 150 mg/log dispensasjon finnes forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

§ 3 Søknadsplikt

Ny virksomhet samt eksisterende virksomhet som ikke innehar nødvendig tillatelse skal søke kommunen om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett.

Søknadsplikten inntreffer også for virksomheter som innehar påslippstillatelse når det skjer en vesentlig økning av mengden fettholdig avløpsvann eller av mengden fett i avløpsvannet som virksomheten slipper inn på kommunalt nett.

Søknaden om tillatelse til påslipp skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres, samt kopi av avtale med firma for regelmessig tomming og vedlikehold av fettutskilleren.

Søknad skal underskrives av abonnenten og av godkjent foretak for utførelse av installasjonen i henhold til kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp. Det utførende foretaket er ansvarlig for at fettutskiller blir planlagt og installert i henhold til gjeldende kray.

§ 4. Avløpsvann som skal føres til fettutskiller

Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettutskilleren.

Følgende skal ikke ledes til fettutskiller:

- Avløp fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, kjølevann, overvann
 - Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc.
 - Stone konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 5 Dimensjonering og plassering

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til gjeldende Norsk Standard på søknadstidspunktet. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i standarden dersom dispensasjon finnes forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Fettutskilleren plasseres på avløpsledning der fettstoffer tilføres, så langt i fra kilden som mulig. Rom med høy temperatur skal unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere utløpstemperatur. Temperaturen ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten.

Fettutskilleren skal plasseres frostfritt.

Sluk som føres til fettutskiller skal utstyres med vannlås og sil.

Fettutskilleren skal ha enkel atkomst for tømning og vedlikehold.

Fettutskilleren skal ikke belastes med kraftige, støtvide påslipp ut over det den er dimensjonert for.

§ 6 Drift og vedlikehold

Virksomheten skal sørge for regelmessig tømning og rengjøring av fettutskilleren. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskilleren utforming og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tommingsfrekvens er 2 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra minimum tømmingsfrekvens. Dersom det er forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift kan kommunen i dispensasjonsvedtak fastsette tømning til minimum 1 gang pr. år. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Utskilt fett skal leveres til godkjent mottak.

Minst en gang pr. dr skal utskillervolumet tommes fullstendig og rengjøres grundig med varmtvann under trykk. Vann som benyttes til rengjøring skal ikke fares til kommunal avløpsledning. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.

Virksomheten skal kunne dokumentere at kravene i denne forskriften overholdes.
Aktuell dokumentasjon er:

- Drifts-/serviceavtale med anleggsleverandør eller annet firma - Driftsinstruks og driftsjournaler
- Tømme- og inspeksjonsrapporter
- Analyserapporter.

§ 7 Varsling av akutte påslipp

Virksomheten skal varsle kommunen om det oppstår akutte påslipp av fett til det offentlig avløpsnett. Det skal gis opplysninger om type fett, mengde og hvor i virksomheten utslippet har skjedd.

§ 8 Rapportering

Virksomheten skal årlig rapportere om drift og vedlikehold til kommunen innen kommunens fastsatte frist. Kommunens rapporteringsskjema skal fortrinnsvis benyttes. Kopi av tomme- og inspeksjonsrapporter skal følge årsrapporten.

Kommunen kan kreve at det tas ut prøver for analyse av fettinnhold i avløpsvannet fra virksomheten.

§ 9 Sanksjoner

Dersom bestemmelsene i forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke gjennomført, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven). Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens § 7 (plikt til å unngå forurensning) og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.

§ 10 Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 11 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ved tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtids